

**Orientation**

**B-03**

**CLAP**

**FICHE N°X061**

**Version : 1**

**Directive 2014/68/UE**

Accepté par le GTP : 15/03/2016

Accepté par le CLAP : 15/03/2016

Référence Directive : Article 4 § 1

Annexe II

**Sujet :** Classification – Eau surchauffée

**Question :** Comment classer les récipients et les tuyauteries contenant de l'eau surchauffée ?

**Réponse :** Les récipients pour eau surchauffée sont couverts par l'article 4 paragraphe 1 (a)(i) second tiret et le tableau 2 de l'annexe II s'applique.

Les tuyauteries pour eau surchauffée sont couverts par l'article 4 paragraphe 1 (c)(i) second tiret et le tableau 7 de l'annexe II s'applique.

Ces dispositions sont applicables aux récipients ou tuyauteries non chauffés avec des températures > 110°C.

Les récipients ou tuyauteries soumis à l'action de la flamme ou à un apport calorifique présentant un danger de surchauffe prévus pour la production de vapeur ou d'eau surchauffée à une température maximale admissible > 110° C sont couverts par l'article 4 paragraphe 1 (b) et le tableau 5 de l'annexe II s'applique.

Voir aussi Orientation B-13 (CLAP X070) et Orientation B-22 (CLAP X076).

2020-01-04