

**Orientation**

**B-37**

**CLAP**

**FICHE N°X087**

**Version : 1**

**Directive 2014/68/UE**

Accepté par le GTP : 15/03/2016

Accepté par le CLAP : 15/03/2016

Référence Directive : Article 2 § 3

Article 2 § 5

**Sujet :** Classification – Pots de purge

**Question :** Comment considérer, pour l'application de la DESP, un purgeur de condensat installé sur une tuyauterie ?

**Réponse :**

Un purgeur de condensat est destiné à jouer un rôle opérationnel qui consiste à collecter des condensats. Par conséquent, il est généralement considéré comme un accessoire sous pression, mis sur le marché avec le marquage CE, le cas échéant.

Toutefois, un purgeur de condensat, spécifiquement conçu et fabriqué comme élément d'une tuyauterie donnée, peut être considéré comme un composant de cette tuyauterie et, dans ce cas, il n'est pas soumis au marquage CE individuel.

2020/01/04